

DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

II
SECCIÓN

DECRETOS, RESOLUCIONES, SOLICITUDES Y NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR

Núm. 44.038

Jueves 2 de Enero de 2025

Página 1 de 2

Normas Particulares

CVE 2586493

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Superintendencia de Servicios Sanitarios

RECTIFICA EXTRACTO DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE CONCESIONES SANITARIAS

(Extracto)

En edición del jueves 2 de mayo de 2024, de este medio, fue publicado el extracto de la solicitud de ampliación del territorio operacional de Esval S.A. para atender el área denominada "Siete Sectores Calle Larga - 2023", en la localidad y comuna de Calle Larga, Región de Valparaíso.

Dicha publicación contiene los siguientes errores:

- El área total de la ampliación solicitada.
- El Cuadro de Coordenadas del "Sector Oriente".
- Los Caudales Medios de Consumos y Caudales Máximos Diarios de producción del "Sector Oriente" para los años 1 y 5.

Lo cual se subsana de la siguiente forma:

a) Donde dice "El área de ampliación solicitada abarca una extensión aproximada de 85,6 hectáreas" debe decir "El área de ampliación solicitada abarca una extensión aproximada de 38,7 hectáreas".

b) Donde se grafica el Cuadro de Coordenadas UTM del sector denominado "Sector Oriente":

CUADRO DE COORDENADAS UTM AMPLIACIÓN CONCESIÓN AP Y AS "SIETE SECTORES CALLE LARGA - 2023" SECTOR ORIENTE COMUNA DE CALLE LARGA					
VERTICE	ESTE	NORTE	VERTICE	ESTE	NORTE
A	348.715	6.362.998	V	348.872	6.362.431
B	348.813	6.363.163	W	348.928	6.362.261
C	348.955	6.363.217	X	349.290	6.362.325
D	349.043	6.363.190	Y	349.499	6.362.294
E	349.204	6.363.282	Z	349.641	6.362.457
F	349.277	6.363.335	A'	349.794	6.362.328
G	349.351	6.363.408	B'	349.683	6.362.211
H	349.430	6.363.515	C'	349.667	6.362.116
I	349.516	6.363.548	D'	349.584	6.362.088
J	349.700	6.363.509	E'	349.293	6.362.124
K	349.784	6.363.311	F'	348.898	6.362.013
L	349.768	6.363.215	G'	349.016	6.361.934
M	349.768	6.363.119	H'	348.954	6.361.849
N	349.570	6.363.119	I'	348.893	6.361.890
O	349.569	6.363.232	J'	348.900	6.361.973
P	349.583	6.363.309	*146	348.873	6.361.992
Q	349.565	6.363.348	*145	348.824	6.362.188
R	349.374	6.363.155	K'	348.745	6.362.203
S	349.199	6.363.019	L'	348.671	6.362.414
T	349.059	6.362.989	M'	348.703	6.362.765
U	348.945	6.363.012			

ÁREA = 64,1 há.

(*) Puntos coincidentes con área de concesión AP Y AS actual

CVE 2586493

Director: Felipe Andrés Perotí Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Se reemplaza por el siguiente Cuadro de Coordenadas:

CUADRO DE COORDENADAS UTM AMPLIACIÓN CONCESIÓN AP Y AS "SIETE SECTORES CALLE LARGA - 2023" SECTOR ORIENTE COMUNA DE CALLE LARGA					
VERTICE	ESTE	NORTE	VERTICE	ESTE	NORTE
A	348.824	6.362.898	C'	349.627	6.362.937
B	348.817	6.362.976	D'	349.585	6.362.838
C	348.820	6.363.005	E'	349.551	6.362.787
D	348.850	6.363.057	F'	349.501	6.362.760
E	348.897	6.363.094	G'	349.487	6.362.833
F	348.927	6.363.105	H'	349.444	6.362.893
G	348.956	6.363.108	I'	349.441	6.362.962
H	348.999	6.363.089	J'	349.451	6.363.035
I	349.029	6.363.082	*K'	349.503	6.363.096
J	349.063	6.363.082	L'	349.563	6.363.141
K	349.092	6.363.097	M'	349.552	6.363.203
L	349.137	6.363.113	N'	349.569	6.363.246
M	349.176	6.363.117	O'	349.596	6.363.279
N	349.229	6.363.180	P'	349.603	6.363.339
O	349.279	6.363.215	Q'	349.579	6.363.370
P	349.324	6.363.239	R'	349.530	6.363.361
Q	349.357	6.363.263	S'	349.495	6.363.301
R	349.384	6.363.298	T'	349.427	6.363.252
S	349.434	6.363.342	U'	349.386	6.363.185
T	349.473	6.363.400	V'	349.302	6.363.125
U	349.503	6.363.436	W'	349.270	6.363.054
V	349.539	6.363.444	X'	349.239	6.363.006
W	349.590	6.363.443	Y'	349.220	6.363.000
X	349.628	6.363.433	Z'	349.182	6.362.971
Y	349.668	6.363.383	A''	349.135	6.362.974
Z	349.679	6.363.310	B''	349.078	6.362.969
A'	349.645	6.363.121	C''	349.028	6.362.952
B'	349.590	6.363.038	D''	348.945	6.362.947

AREA = 17,2 há.

c) Donde se grafican "los caudales medios de consumo de agua potable estimados en los años 5 y 15" y "los caudales de demanda máxima diaria de producción estimados de agua potable en los años 5 y 15", respecto del "Sector Oriente":

Año	Caudal Medio de Consumo de Agua Potable Q med (l/s)	Año	Q max Diario de Producción de Agua Potable en l/s
	Sector Oriente		Sector Oriente
5	1,33	5	2,93
15	1,33	15	2,93

Se reemplaza por los siguientes cuadros de caudales:

Año	Caudal Medio de Consumo de Agua Potable Q med (l/s)	Año	Q max Diario de Producción de Agua Potable en l/s
	Sector Oriente		Sector Oriente
5	0,36	5	0,79
15	0,36	15	0,79

En lo no modificado se mantiene plenamente la publicación efectuada por este medio con fecha 2 de mayo de 2024.

Santiago, noviembre de 2024.- Jorge Rivas Chaparro, Superintendente de Servicios Sanitarios.